



Categoria aria di mandata	Descrizione	Aria di mandata (ODA 1)	Aria di mandata (ODA 2)	Aria di mandata (ODA 3)	Aria di ripresa	Ricambi d'aria consigliati (vol/h)
SUP1	Aree ad alta igiene - produzione di alimenti e bevande, ospedali, farmaceutiche, ottica e microelettronica	ePM1 70%+	ePM1 80%+	ePM1 90%+	H13	9-12
SUP2	Requisiti di media igiene o prolungata occupazione delle stanze - uffici, hotel ed edifici commerciali	ePM1 60%+	ePM1 70%+	ePM1 80%+	H13	5-8
SUP3	Requisiti igienici basilari, limitata occupazione degli ambienti, centri commerciali, sale server e locali con fotocopiatrici	ePM1 60%+	ePM1 60%+	ePM1 60%+	H13	3-5
SUP4	Nessuna esigenza igienica, scarsa occupazione degli ambienti, servizi igienici e scale	ePM1 50%+	ePM1 50%+	ePM1 50%+	H13	1-3
SUP5	Parcheggi sotterranei	ePM2.5 50%+	ePM2.5 50%+	ePM2.5 50%+	-	1