



Zuluft	Beschreibung	Außenluft (ODA 1)	Außenluft (ODA 2)	Außenluft (ODA 3)	Umluft	Empfohlene Luftwechsel
SUP1	Bereiche mit hohen hygienischen Anforderungen – Lebensmittel- & Getränkeproduktion, Krankenhäuser, Pharmazie, Optik und Mikroelektronik	ePM1 70%+	ePM1 80%+	ePM1 90%+	H13	9-12
SUP2	Bereiche mit mittleren hygienischen Anforderungen oder Räume in denen sich Personen aufhalten – Büros, Hotels & Gewerbeflächen	ePM1 50%+	ePM1 70%+	ePM1 80%+	H13	5-8
SUP3	Bereiche mit hygienischen Grundanforderungen, Einkaufszentren, Serverräume oder Kopierräume	ePM2,5 50%+	ePM2,5 70%+	ePM2,5 80%+	H13	3-5
SUP4	Keine hygienischen Anforderungen, Toiletten und Treppenhäuser, Räume in denen sich Personen selten aufhalten	ePM10 50%+	ePM10 80%+	ePM10 90%+	H13	1-3
SUP5	Tiefgaragen	ePM10 50%+	ePM10 50%+	ePM10 80%+	-	1