

## SCHULUNGEN UND QUALIFIKATION DER MITARBEITER

- DIN EN ISO 14644-3
- VDI 2083-1
- DIN 1946 - 4
- VDI 6022 Kategorie A
- Strahlenpass für kerntechnische Anlagen
  - gemäß § 15 Strahlenschutzverordnung
  - Sicherheitsüberprüfung der Kategorie 1
  - Atemschutzvorsorgeuntersuchung G 26/3
- GMP
- GMP-Gesundheitszeugnis

Edition: 10/2013

## DIENSTLEISTUNGEN DER SERVICEABTEILUNG

- Filterwechsel nach GMP Richtlinien
- Partikelmessungen nach DIN EN ISO 14644-3 und VDI 2083-1
- Reinraumvalidierungen nach DIN EN ISO 14644-3 und GMP
- Luftgeschwindigkeitsmessungen
- Temperatur- und Feuchtemessungen
- Differenzdruckmessung
- Staubmengenmessungen
- Auswertungen von Abklatschproben sowie Luftkeimmessung
- Installation und Inbetriebnahme von Filtergehäuse
- Aufbau und Umbau von Filterwänden
- Service in kerntechnischen Anlagen
- Kontaminationsarmer Filterwechsel



## MESSEQUIPMENT MIT ENTSPRECHENDER KALIBRIERUNG

- Optische Partikelzähler (Partikelgrößen von 0,1 - 10 µm)
- Druckverlustmessgeräte
- Aerosolgeneratoren
- Verdünnungsstufen
- Sonden und Flügelräder zur Messung von Luftgeschwindigkeiten
- Sonden zur Messung von Temperatur und Feuchte
- Luftkeimsammler
- Dichtsitzprüfgerät
- Staubmengenmessgerät
- Lecktestwagen (Ölfadentest nach EN 1822)
- Schallpegelmessgerät

