



## CONTROLLI FILTRI ARIA

- Certificato ISO 16890
- Certificato classificazione energetica Eurovent
- Lettura perdita di carico
- Sigillanti e guarnizioni presenti
- Telaio del filtro in buone condizioni
- Struttura del filtro ancora intatta



## CONTROLLI SISTEMA

- Canali puliti (nessun accumulo d'acqua)
- Griglie di ingresso arie pulite
- Rapporto aria di mandata/ricircolo
- Cinghie del ventilatore allineate
- Ventilatore operativo



## VERIFICHE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E COMMERCIALI

- Monitoraggio dei livelli particolari