



Kategori på uteluften	Beskrivning	Uteluft (ODA 1)	Uteluft (ODA 2)	Uteluft (ODA 3)	Återluft	Rekommenderade luftomsättningar
SUP1	Rum med höga hygienkrav - mat och dryckstillverkning, sjukhus, läkemedel, optik och mikroelektronik	ePM1 70 %+	ePM1 80 %+	ePM1 90 %+	H13	9-12
SUP2	Rum avsedda för permanent vistelse - förskolor, kontor, hotell och kommersiella byggnader	ePM1 60 %+	ePM1 70 %+	ePM1 80 %+	H13	5-8
SUP3	Rum där människor vistas tillfälligt - lager, köpcentrum, tvättrum, serverhallar, kopiatorrum	ePM1 60 %+	ePM1 60 %+	ePM1 60 %+	H13	3-5
SUP4	Rum där människor vistas kortvarigt - toaletter, förråd, trapphus	ePM1 50 %+	ePM1 50 %+	ePM1 50 %+	H13	1-3
SUP5	Rum där ingen vistas. - soprum, datacenter, underjordiska bilparkeringar.	ePM2.5 50 %+	ePM2.5 50 %+	ePM2.5 50 %+	-	1