



Kategori for udeluften	Beskrivelse	Udeluft (ODA 1)	Udeluft (ODA 2)	Udeluft (ODA 3)	Returluft	Anbefalet luftskifte
SUP1	Lokaler med høje hygiejnekrav - føde- og drikkevareproduktion, sygehuse, lægemiddel, optik og mikroelektronik	ePM1 70 %+	ePM1 80 %+	ePM1 90 %+	H13	9-12
SUP2	Lokaler beregnet til permanent ophold - børnehaver, kontorer, hoteller og kommersielle bygninger	ePM1 60 %+	ePM1 70 %+	ePM1 80 %+	H13	5-8
SUP3	Lokaler, hvor mennesker opholder sig midlertidigt - lagre, indkøbscentre, serverrum og kopirum	ePM1 60 %+	ePM1 60 %+	ePM1 60 %+	H13	3-5
SUP4	Lokaler, hvor mennesker opholder sig kortvarigt - toiletter, opbevaring, trapeopgange	ePM1 50 %+	ePM1 50 %+	ePM1 50 %+	H13	1-3
SUP5	Lokaler, hvor ingen opholder sig - affaldsrum, underjordiske parkeringspladser	ePM2.5 50 %+	ePM2.5 50 %+	ePM2.5 50 %+	-	1